

Från: susanne.klockar@trafikverket.se <susanne.klockar@trafikverket.se>
Skickat: 2026-04-13 20:01:23
Till: "Bygg och Miljönämnden" <bygg-miljonamnden@bracke.se>
Ämne: Bygglov för större garage/industribyggnad på VALLEN 1:45, Ånge kommun (BMN 2026-000046).

Trafikverkets yttrande gällande bygglov för garage/industribyggnad på VALLEN 1:45, Ånge kommun (BMN 2026-000046).

Trafikverket har tagit del av handlingar i gällande ärende och lämnar följande synpunkter:

Det aktuella ärendet ligger intill väg 314 som har hastighetsbegränsning 70 km/h och Ådt på 215 f/d. Av trafiksäkerhetsskäl får inget uppföras eller placeras inom säkerhetsavståndet som är 7 meter från vägkant.

Vägens diken är dimensionerade att avvattna vägkroppen och därför får inget ytterligare vatten/snö ledas till diket. Då byggnaden föreslås placeras relativt nära vägen så är det viktigt att dagvatten omhändertas inom fastigheten, tak som lutar mot vägen ska förses med avvattningsystem och ledas i riktning från vägområdet. Trafikverket ansvarar inte för eventuella tryckskador från snö/plogvall.

Det är viktigt att inga arbeten sker inom Trafikverket vägområde och säkerhetsavståndet. Inga arbeten får ske från väg 314, då detta kan påverka trafiksäkerheten. Samtliga arbeten skall göras utanför vägområdet.

Förutsatt att ovanstående riktlinjer följs har Trafikverket inget att erinra mot att bygglov ges.

Avsändaren har bedömt att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Med vänlig hälsning

Susanne Klockar

Samhällsplanerare Y-län

susanne.klockar@trafikverket.se

Direkt: 010-123 98 04

Trafikverket Norra Regionen

Adress: Stuvarvägen 3, 852 29 Sundsvall

Telefon: 0771-921 92

trafikverket.se

[Facebook](#) I [YouTube](#) I [Twitter](#) I [LinkedIn](#) I [Instagram](#)