

Från: Diarium Ecos2
Skickat: 2026-04-17 15:47:30
Till: "Bygg Nova" <diarium.bygg-r@bracke.se>
Ämne: Ärende MH-2026-204 - Yttande/synpunkter remiss bygglov Vallen 1:45, Ånge
kn

Hej, vill lämna följande synpunkter i ärendet.

Om oljeavskiljaren tillhör en verksamhet bör den även anmälas till miljö/hälsoskydd. Den får inte kopplas till den sanitära avloppsanläggningen, då detta vatten kan påverka funktionen hos avloppsanläggningen negativt. Oljeavskiljaren ska skötas enligt tillverkaren anvisningar och tömmas vid behov av ackrediterat företag. Detta avfall klassas som farligt avfall och ska hanteras separat.

Frågor med anledning av detta kan ni hänvisa direkt till mig.

Med vänliga hälsningar
Anna Lindqvist
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Bygg- och miljöförvaltningen
Bräcke-och Ånge kommuner