



NORMER OCH BESTÄMMELSER

LIVSLÄNGDSKLASS
L50

GEOTEKNISK KATEGORI: GK1

HÖGSTA GRUNDVATTENYTAN FÅR LIGGA I MARKNIVÅ.

ÅTERFYLLNAD BEHÖVER EJ PACKAS FÖR FUNDAMENTETS
STABILITET MEN DET KAN BEHÖVA GÖRAS AV ANDRA SKÄL



SE DOK. MARKISOLERING AV FUNDAMENT, NR. 100709.

MARKISOLERING AV 80mm EXTRUDERAD CELLPLAST TILL MIN. 600mm UTANFÖR YTTREKANT GRUNDSULA.
VID TJÄLDPUP 2,3, 2,4 OCH 2,5 ENL. TJÄLKARTA GÄLLER MARKISOLERING AV 120mm EXTRUDERAD CELLPLAST TILL MIN. 900 UTANFÖR YTTREKANT GRUNDSULA.

VID UNDERGJUTNING SKA TILLSES ATT DRÄNERINGSKANAL
FÖR MASTRÖR I FOTPLATTAN ÄR ÖPPEN.

MASTFUNDAMENTET ORIENTERAS EFTER SÄRSKILD
SITUATIONSPLAN.

FIXERINGSMALL	SE RITN. NR: 2-725686
TYPBLAD FÖR BOCKNING	SE BLAD NR: 100663
MARKISOL. AV FUNDAMENT	SE DOK. NR: 100709
ARBETSBESKRIVNING	SE DOK. NR: 101179

STATUS		BYGGHANDLING		Antal Quanty		Pos Item		Benämning Description		Material Material		Dimension eller ritn.nr. Anm. Dimension or drwg.no. Remarks.	
 <p>Bygghandlingen 12, 703 66 Örebro Tel. 018-706 27 00 www.orensbyggsstatik.se</p>				 <p>scanmast</p>				Smst ritn./Gen.drwg. Ers.ritn./Repl.drwg.		MAST S1200 MAST 72 m JORDFUNDAMENT			
UPPGÄR NR 72-299 ANSVARIG MATS ERIKSSON		RITAD AV H. GUSTAFSSON GRANSKAD AV H. GUSTAFSSON		Datum Date 2013-01-01		Ritad Drawn HG		Godkänd Approved ME		Skala/Scale 1:20		Rev. 101138 1	

