

Anläggning		Kund
A5512716 Folkets Hus Forum 840 10 LJUNGAVERK		Ånge Kommun (560370) Torggatan 10 841 33 ÅNGE
Objektstyp		Uppställningsplats
Plattformshiss personbefordran		Folkets Hus
Objektreferens/Platsnummer/Individnummer		Skötselfirma
		Swedelift AB

Bedömning

Besiktningssingenjör	Styrande besiktningsmånad
Tomas Dellve	Augusti
Nästa besiktningsperiod	Sista användningsdag

Brister/anmärkningar

Drivmotor för att fälla plattformen bristfällig funktion
Klämskydd under plattform ur funktion

Tillverkningsdata 1

Tillverkare	Tillverkningsnummer	Uppfyller kraven i EN 81-73?	
KALEA	Roc 44025	N/A	

Tillverkningsdata 2

Typ- eller modellbeteckning	Tillverkningsår	
Roc 44025	2018	

Teknisk data

Max last	Max antal personer	Lyftorgan	Antal parter
225 kg	1 Styck	Kuggstång	1 Styck
Antal stannplan	Lyfthöjd m		
2 Styck	1.1 m		

Vid frågor vänligen kontakta DEKRA